

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 70/2021		Fecha 19/04/2021	
Km INICIO 214438	Km FINAL 214479	Km TOTAL 41	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:00:00		Horario fin 12:30:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio 08:00:00 Final 12:30:00 Total 00:00:00

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA 08:00:00

Día anterior 1.75 Día actual 1.75 Diferencia

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA 08:05:00

Limpieza racor No Cambio garrafa No Reparación No

o o o

COLORO DEPÓSITO HORA 08:15:00 ppm 0.50 Medidas Correctoras --

COLORO DEPÓSITO HORA 00:00:00 ppm Medidas Correctoras --

o o o

CONTADOR POZO HORA 09:00:00

Día anterior 059011 Día actual 059026 Metros cúbicos 15

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA 12:00:00

Lectura anterior 735.6 Lectura actual 735.6 Diferencia

Repostar No Reserva Compra gasoil

o o o

COLORO UE-44 HORA 00:00:00 ppm Medidas correctoras --

COLORO UE-45 HORA 08:20:00 ppm 0.44 Medidas correctoras --

COLORO UE-46 HORA 00:00:00 ppm Medidas correctoras --

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Acompañar a camión gemas. Acompañar tecnico analaqua . Trabajar en deposito.

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:30:00**

Final **10:30:00**

Total **01:00:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:05:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:10:00**

Depósito metálico **10:10:00**

ppm **0.60**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:15:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:20:00**

Día anterior **154109**

Día actual **154149**

Metros cúbicos **40**

o o o

COLORO RINCONS HORA **10:00:00**

ppm **0.61**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:45:00**

ppm **0.49**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:30:00**

ppm **0.56**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Acompañar tecnico analaqua a rincons

o o o