

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº **321/2021**

Fecha **23/11/2021**

Km INICIO **218561**

Km FINAL **218561**

Km TOTAL **0**

Repostado (€) **0**

Horario inicio **09:30:00**

Horario fin **13:30:00**

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **09:30:00**

Final **10:35:00**

Total **01:05:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **09:30:00**

Día anterior **2.10**

Día actual **2.10**

Diferencia

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **09:35:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **09:40:00**

ppm **0.86**

Medidas Correctoras **--**

CLORO DEPÓSITO HORA **12:05:00**

ppm **0.95**

Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **10:05:00**

Día anterior **061968**

Día actual **061969**

Metros cúbicos **1**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **10:10:00**

Lectura anterior **758**

Lectura actual **758**

Diferencia

Repostar **No**

Reserva

Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

CLORO UE-45 HORA **10:00:00**

ppm **1.06**

Medidas correctoras **--**

CLORO UE-46 HORA **10:25:00**

ppm **0.89**

Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **10:35:00**

Final **11:25:00**

Total **00:50:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **11:05:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **11:10:00**

Depósito metálico **11:10:00**

ppm **0.78**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **11:20:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **11:15:00**

Día anterior **166217**

Día actual **166257**

Metros cúbicos **40**

o o o

COLORO RINCONS HORA **10:55:00**

ppm **0.77**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **10:45:00**

ppm **0.85**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **10:35:00**

ppm **0.81**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o