

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº **323/2021**Fecha **25/11/2021**Km INICIO **218561**Km FINAL **218561**Km TOTAL **0**Repostado (€) **0**Horario inicio **09:30:00**Horario fin **13:30:00**

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **09:30:00**Final **10:40:00**Total **01:10:00**

○○○

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **09:30:00**Día anterior **2.00**Día actual **1.75**Diferencia **0.25**REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **09:35:00**Limpieza racor **No**Cambio garrafa **No**Reparación **No**

○○○

CLORO DEPÓSITO HORA **09:40:00**ppm **0.76**Medidas Correctoras **--**CLORO DEPÓSITO HORA **13:25:00**ppm **0.97**Medidas Correctoras **--**

○○○

CONTADOR POZO HORA **10:05:00**Día anterior **061974**Día actual **061975**Metros cúbicos **1**

○○○

REVISIÓN GENERADOR HORA **10:10:00**Lectura anterior **756.00**Lectura actual **756.00**

Diferencia

Repostar **No**

Reserva

Compra gasoil

○○○

CLORO UE-44 HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**CLORO UE-45 HORA **09:55:00**ppm **0.89**Medidas correctoras **--**CLORO UE-46 HORA **10:25:00**ppm **0.67**Medidas correctoras **--**

○○○

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **10:40:00**

Final **11:30:00**

Total **00:50:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **11:20:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **11:10:00**

Depósito metálico **11:10:00**

ppm **0.69**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **11:25:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **11:15:00**

Día anterior **166296**

Día actual **166335**

Metros cúbicos **39**

o o o

COLORO RINCONS HORA **11:05:00**

ppm **0.69**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **10:50:00**

ppm **0.77**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **10:40:00**

ppm **0.74**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o