

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 26/2022		Fecha 26/01/2022	
Km INICIO 218592	Km FINAL 218592	Km TOTAL 0	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:00:00		Horario fin 13:30:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00** Final **09:00:00** Total **01:00:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**

Día anterior **1.70** Día actual **2.00** Diferencia **-0.300000000000000004**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**

Limpieza racor **No** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00** ppm **1.06** Medidas Correctoras **--**

CLORO DEPÓSITO HORA **12:20:00** ppm **0.92** Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:30:00**

Día anterior **062326** Día actual **062333** Metros cúbicos **7**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:35:00**

Lectura anterior **760.1** Lectura actual **760.1** Diferencia

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

CLORO UE-45 HORA **08:20:00** ppm **0.76** Medidas correctoras **--**

CLORO UE-46 HORA **08:50:00** ppm **0.91** Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Obra ósmosis

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:00:00**

Final **09:50:00**

Total **00:50:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:40:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:35:00**

Depósito metálico **09:35:00**

ppm **0.92**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:45:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:40:00**

Día anterior **168853**

Día actual **168893**

Metros cúbicos **40**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:30:00**

ppm **0.87**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:10:00**

ppm **0.70**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:00:00**

ppm **1.5**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Secanet. Contador 529. Cambio tubería #25 - 5 metros, 2 llaves de paso #25, 4 enlaces #25.

o o o