

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 63/2022		Fecha 01/03/2022	
Km INICIO 219111	Km FINAL 219126	Km TOTAL 15	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:00:00		Horario fin 12:00:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00** Final **08:50:00** Total **00:50:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**

Día anterior **1.80** Día actual **2.05** Diferencia **-0.24999999999999978**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**

Limpieza racor **No** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00** ppm **0.72** Medidas Correctoras **--**

CLORO DEPÓSITO HORA **11:55:00** ppm **0.91** Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:25:00**

Día anterior **062587** Día actual **062598** Metros cúbicos **11**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:30:00**

Lectura anterior **761.0** Lectura actual **761.0** Diferencia

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

CLORO UE-45 HORA **08:15:00** ppm **0.73** Medidas correctoras **--**

CLORO UE-46 HORA **08:40:00** ppm **0.73** Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Limpiar llave de limpieza UE 45

o o o

Comunidad Horas

Inicio **08:50:00**

Final **10:20:00**

Total **01:30:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:15:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:05:00**

Depósito metálico **10:05:00**

ppm **0.94**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:10:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **Si**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:15:00**

Día anterior **170372**

Día actual **170412**

Metros cúbicos **40**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:45:00**

ppm **0.95**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:35:00**

ppm **0.97**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:50:00**

ppm **0.94**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Deposito metálico pintar y renovar arquetas Limpiar llaves de limpieza Canada Confites, Rincons

o o o