

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº **168/2022**Fecha **06/06/2022**Km INICIO **220910**Km FINAL **220928**Km TOTAL **18**Repostado (€) **0**Horario inicio **08:00:00**Horario fin **12:00:00**

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00**Final **09:30:00**Total **01:30:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**Día anterior **1.40**Día actual **1.55**Diferencia **-0.150000000000000013**REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**Limpieza racor **No**Cambio garrafa **No**Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00**ppm **0.99**Medidas Correctoras **--**CLORO DEPÓSITO HORA **12:00:00**ppm **1.03**Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:30:00**Día anterior **063484**Día actual **063513**Metros cúbicos **29**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:35:00**Lectura anterior **765.7**Lectura actual **765.7**

Diferencia

Repostar **No**

Reserva

Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **09:00:00**ppm **1.5**Medidas correctoras **--**CLORO UE-45 HORA **08:25:00**ppm **0.46**Medidas correctoras **--**CLORO UE-46 HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar

Avería

Corrección

Reparación Tubería **No**

Sustitución Tubería **No**

Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:30:00**

Final **10:20:00**

Total **00:50:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:05:00**

Día anterior **3**

Día actual **3**

Horas total

Horas pocero **3**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:00:00**

Depósito metálico **10:00:00**

ppm **0.93**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:05:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:10:00**

Día anterior **174781**

Día actual **174837**

Metros cúbicos **56**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:50:00**

ppm **0.78**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:40:00**

ppm **0.99**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:30:00**

ppm **0.69**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o