

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº **371/2022**Fecha **17/11/2022**Km INICIO **224257**Km FINAL **224295**Km TOTAL **38**Repostado (€) **0**Horario inicio **08:00:00**Horario fin **12:00:00**

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00**Final **09:05:00**Total **01:05:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**Día anterior **2.10**Día actual **2.00**Diferencia **0.100000000000000009**REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**Limpieza racor **No**Cambio garrafa **No**Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00**ppm **0.60**Medidas Correctoras **--**CLORO DEPÓSITO HORA **11:55:00**ppm **0.93**Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:40:00**Día anterior **066625**Día actual **066630**Metros cúbicos **5**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:45:00**Lectura anterior **776.3**Lectura actual **776.3**

Diferencia

Repostar **No**

Reserva

Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **08:55:00**ppm **0.88**Medidas correctoras **--**CLORO UE-45 HORA **08:30:00**ppm **0.77**Medidas correctoras **--**CLORO UE-46 HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:05:00**

Final **10:50:00**

Total **01:45:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:45:00**

Día anterior **2**

Día actual **1**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:30:00**

Depósito metálico **10:30:00**

ppm **0.60**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:35:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:40:00**

Día anterior **183317**

Día actual **183356**

Metros cúbicos **39**

o o o

COLORO RINCONS HORA **10:25:00**

ppm **0.85**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **10:15:00**

ppm **0.79**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:05:00**

ppm **0.75**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o