

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 18/2023		Fecha 13/01/2023	
Km INICIO 225437	Km FINAL 225453	Km TOTAL 16	Repostado (€) 0
Horario inicio 08:00:00		Horario fin 12:00:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00** Final **09:20:00** Total **01:20:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:05:00**

Día anterior **2.00** Día actual **2.00** Diferencia

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:10:00**

Limpieza racor **Si** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

o o o

COLORO DEPÓSITO HORA **08:15:00** ppm **0.79** Medidas Correctoras **--**

COLORO DEPÓSITO HORA **13:02:00** ppm **0.66** Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:50:00**

Día anterior **067011** Día actual **067020** Metros cúbicos **9**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:55:00**

Lectura anterior **779.5** Lectura actual **779.5** Diferencia

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

o o o

COLORO UE-44 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

COLORO UE-45 HORA **08:25:00** ppm **0.66** Medidas correctoras **--**

COLORO UE-46 HORA **09:05:00** ppm **0.54** Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:20:00**

Final **10:45:00**

Total **01:25:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:15:00**

Día anterior **1**

Día actual **1**

Horas total

Horas pocero **1**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:50:00**

Depósito metálico **09:50:00**

ppm **0.50**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:55:00**

Limpieza racor **Si**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:00:00**

Día anterior **185361**

Día actual **185381**

Metros cúbicos **20**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:45:00**

ppm **0.49**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:35:00**

ppm **0.50**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:20:00**

ppm **0.72**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Se limpio desagüe de punto analítica safareig. Se repostar gaoil a furgoneta, limpieza general de deposito metálico.

o o o