

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº **33/2023**

Fecha **23/01/2023**

Km INICIO **225533**

Km FINAL **225550**

Km TOTAL **17**

Repostado (€) **0**

Horario inicio **08:00:00**

Horario fin **13:30:00**

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00**

Final **09:25:00**

Total **01:25:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:00:00**

Día anterior **1.90**

Día actual **1.90**

Diferencia

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:05:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

o o o

CLORO DEPÓSITO HORA **08:10:00**

ppm **0.60**

Medidas Correctoras **--**

CLORO DEPÓSITO HORA **13:15:00**

ppm **0.50**

Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:55:00**

Día anterior **067092**

Día actual **067103**

Metros cúbicos **11**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **09:00:00**

Lectura anterior **779.9**

Lectura actual **779.9**

Diferencia

Repostar **No**

Reserva

Compra gasoil

o o o

CLORO UE-44 HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

CLORO UE-45 HORA **08:50:00**

ppm **0.61**

Medidas correctoras **--**

CLORO UE-46 HORA **09:15:00**

ppm **0.54**

Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o

Comunidad Horas

Inicio **09:25:00**

Final **10:40:00**

Total **01:15:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **10:30:00**

Día anterior **5**

Día actual **2**

Horas total

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **0**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **10:15:00**

Depósito metálico **10:15:00**

ppm **0.54**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **10:15:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **10:20:00**

Día anterior **185739**

Día actual **185779**

Metros cúbicos **40**

o o o

COLORO RINCONS HORA **10:10:00**

ppm **0.60**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **09:40:00**

ppm **0.57**

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **09:25:00**

ppm **0.55**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Se reparo fuga en sector monteblanco collarín, tubería 63, agua que sale en parcela. Felipe y dima

o o o