

Parte de trabajo diario

Parte de trabajo Nº 1/2021		Fecha 01/03/2021	
Km INICIO 213670	Km FINAL 213676	Km TOTAL 6	Repostado (€) 0
Horario inicio 07:58:00		Horario fin 12:00:00	

Pozo S.Jaime Horas

Inicio **08:00:00** Final **08:45:00** Total **00:00:00**

o o o

NIVEL DEL DEPÓSITO HORA **08:10:00**

Día anterior **1.80** Día actual **1.95** Diferencia **-0.14999999999999999**

REVISIÓN DISPENSADOR CLORO HORA **08:06:00**

Limpieza racor **No** Cambio garrafa **No** Reparación **No**

o o o

COLORO DEPÓSITO HORA **08:05:00** ppm **0.75** Medidas Correctoras **--**

COLORO DEPÓSITO HORA **00:00:00** ppm Medidas Correctoras **--**

o o o

CONTADOR POZO HORA **08:31:00**

Día anterior **058589** Día actual **058595** Metros cúbicos **6**

o o o

REVISIÓN GENERADOR HORA **08:32:00**

Lectura anterior Lectura actual Diferencia

Repostar **No** Reserva Compra gasoil

o o o

COLORO UE-44 HORA **08:42:00** ppm **0.64** Medidas correctoras **--**

COLORO UE-45 HORA **08:20:00** ppm **0.78** Medidas correctoras **--**

COLORO UE-46 HORA **00:00:00** ppm Medidas correctoras **--**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador: Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito: Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción: Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

Preparar para replanteo

o o o

Comunidad Horas

Inicio **08:45:00**

Final **10:34:00**

Total **00:00:00**

o o o

HORA DEPÓSITOS **09:20:00**

Día anterior **2**

Día actual **2**

Horas total **2**

Horas pocero **2**

Coinciden **Si**

Diferencia **2**

o o o

COLORO DEPÓSITOS HORA **09:25:00**

Depósito metálico **09:25:00**

ppm **0.79**

Medidas correctoras **--**

Depósito obra **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN DISPENSADORES CLORO HORA **09:30:00**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Reparación **No**

Limpieza racor **No**

Cambio garrafa **No**

Otras

o o o

CONTADOR GENERAL DEPÓSITOS HORA **09:35:00**

Día anterior **152165**

Día actual **152205**

Metros cúbicos **40**

o o o

COLORO RINCONS HORA **09:15:00**

ppm **0.79**

Medidas correctoras **--**

COLORO PEDRETAS HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO LA PINADA HORA **09:05:00**

ppm **0.80**

Medidas correctoras **--**

COLORO SECANET HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO SAFAREIG HORA **00:00:00**

ppm

Medidas correctoras **--**

COLORO CAÑADA CONFITES HORA **08:55:00**

ppm **0.83**

Medidas correctoras **--**

o o o

REVISIÓN URBANIZACIONES HORA **00:00:00**

o o o

o o o

Contadores

Lectura	Nº contador	Lectura contador
Reparación	Nº contador	Lectura contador
Sustitución	Nº contador	Lectura contador
Instalación	Nº contador	Lectura contador

o o o

Fugas

Zona/Lugar Avería

Corrección

Reparación Tubería **No** Sustitución Tubería **No** Instalación Tubería **No**

Reparación Acometida - Nº contador:

Sustitución Acometida - Nº contador:

o o o

Depósito

Limpieza de depósito - Nº depósito:

Reparación de depósito - Nº depósito:

o o o

Pozo

Mantenimiento - Descripción:

Reparación - Descripción:

o o o

Otros comentarios

o o o